



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Ofício nº 1360/2019

Campo Largo, 07 de novembro de 2019

Senhor Presidente,

Pelo presente, em resposta ao ofício nº 1293/19, e requerimento nº 3349/19 dessa Egrégia Casa de Leis, de autoria do ilustre Vereador Tadeu de Paula, encaminha-se cópia da resposta da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, acostado através do processo nº 38210/2019 às fls. 05/06.

Esperando ter dado atendimento a contento quanto às informações solicitadas, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente;

Marcelo Puppi

Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

Márcio A. Beraldo

Presidente da Câmara de Vereadores

Campo Largo – Pr



REFERENTE: SOLICITAÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO
REQUERENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO.

Com relação ao ofício nº 1.293/2019, parte integrante dos autos, enviado pela Câmara Municipal de Campo Largo, em nome do Sr. Vereador, Marcio Ângelo Beraldo, com cópia do requerimento nº 3.349/19 de autoria do Sr. Vereador Tadeu de Paula, informamos que esta localidade (São Pedro do Cahiva), já contemplada para perfuração de poço artesiano está fazendo parte de Licitação ainda em fase de estudo, com Termo de Referência já elaborado, solicitando Contratação de Serviços para Perfuração de Poços Tubulares – Zona Rural do Município de Campo Largo-PR.

Estudo este integrante dos autos 26327/2019, com a localização da referida área na tabela abaixo, parte integrante do Termo de Referência:

Localidades	Coordenadas (Sirgas 2000)	Cota (m)
Vila dos Gonçalves	631547.336 E / 7208043.023 N	880.230
Três Córregos	637897.256 E / 7209786.685 N	877.000
São Pedro	641074.851 E / 7232654.230 N	584.835
Palmital dos Pretos	626668.229 E / 7210206.310 N	860.310
Santa Cruz	631510.837 E / 7210122.324 N	947.670
Morro Grande	634116.151 E / 7204560.791 N	869.212
Taquara dos Pires	632897.896 E / 7202854.103 N	709.630
Rua Floreano Gaspar	633169.391 E / 7210748.389 N	842.503
Herva	632385.500 E / 7221496.340 N	811.240

Tabela 1: Localidades e coordenadas dos poços a serem perfurados.

conforme estudo da Sanepar (Parecer Técnico 145/2019 – GHID, constante nos autos 26327/2019), que serviu de base para a elaboração do Termo de Referência, a profundidade média estimada será de 70 m.

Ainda faz parte deste Parecer Técnico, a estimativa de produção esperada em cada Poço Tubular Profundo nas localidades, segue próxima tabela:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

Processo nº 38210/2019 Folha 06/06

"DEMANDAS DAS LOCALIDADES:

Conforme Parecer Técnico da Gerência de Recursos Hídricos da Sanepar nº. 145/2019 – GHID, de 30 de maio de 2019, a estimativa de produção esperada em cada Poço Tubular Profundo nas localidades, segue tabela abaixo:

Localidades	N.F	N.I	C.M.I	Q/d	Q/d/10
Vila dos Gonçalves	51	4	200	40,8 m³	4,08 m³/h
Três Córregos	51	4	200	40,8 m³	4,08 m³/h
São Pedro	55	4	200	44,0 m³	4,40 m³/h
Palmital dos Pretos	38	4	200	30,4 m³	3,04 m³/h
Santa Cruz	37	4	200	29,6 m³	2,96 m³/h
Morro Grande	34	4	200	27,2 m³	2,72 m³/h
Taquara dos Pires	51	4	200	40,8 m³	4,08 m³/h
Rua Floreano Gaspar					
Herva	54	4	200	43,2 m³	4,32 m³/h

Tabela 2 – Demandas. Fonte: Parecer Técnico 145/2019 – GHID – SANEPAR – 2019.

Legenda:

N.F = Número de Famílias da localidade.

N.I = Número de indivíduos por família.

C.M.I = Consumo médio por indivíduo por dia.

Q/d = Consumo médio total por dia.

Q/d/10 = Vazão Mínima de produção por poço para atender a demanda diária em 10 h de operação."

Sem mais para o momento, ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Campo Largo, 05 de Novembro de 2019.

Luiz Renato F. de Oliveira

Geólogo
CREA PR-73046/D

Luiz Carlos Scervenski Junior
Secretário Adj. de Meio
Ambiente e Urbanismo