

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
ESTADO DO PARANÁ


Ofício nº 360/2022

Campo Largo, 22 de Março de 2022.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Cumpro o dever de encaminhar a Vossa Excelência, fotocópia do requerimento nº 632/22 de autoria do Vereador Sargento Leandro Chrestani, aprovado por unanimidade de votos por esta Casa Legislativa, na sessão ordinária de 21 de março do corrente, solicitando adequações no CMEI Gente Miúda.

Sem mais, renovo os meus protestos de elevada estima e distinto apreço.




Pedro Alberto Barausse

Presidente

EXMO. SR.

Maurício Rivabem

Prefeitura Municipal de Campo Largo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO

Campo Largo, 04 de maio de 2022

Senhor Presidente,

Pelo presente, em resposta ao ofício nº 360/2022 e requerimento nº 632/2022, de autoria do ilustre Vereador Sargento Leandro Chrestani, encaminha-se cópia da resposta Secretaria Municipal de Educação.

Esperando ter dado atendimento a contento quanto às informações solicitadas, aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

MAURICIO	Assinado de forma
ROBERTO	digital por MAURICIO
RIVABEM:83677	ROBERTO
240972	RIVABEM:83677240972
	Dados: 2022.05.04
	10:03:42 -03'00'

Maurício Rivabem

Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

Pedro Barausse

Presidente da Câmara de Vereadores

Campo Largo – Pr



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
ESTADO DO PARANÁ

REQUERIMENTO ____/2022

Pedro A. Barausse
22/07/2022

Exmo. Senhor Pedro Alberto Barausse, Presidente da Câmara Municipal de Campo Largo, Paraná.

SARGENTO LEANDRO, vereador que abaixo subscreve, no exercício de suas atribuições regimentais, vem, com o devido respeito, perante Vossa Excelência e os demais Vereadores, solicitar a aprovação do presente requerimento, a fim de que seja encaminhado PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS ao Poder Executivo para que **PROCEDA AS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NO CMEI GENTE MIÚDA, CONFORME ESPECIFICA.**

1. JUSTIFICATIVA



Em visita realizada no CMEI, foi possível constatar diversas irregularidades, dentre as quais:

- Vazamento de esgoto a céu aberto;
- Acondicionamento de gás ao lado do Parquinho Infantil;
- Falta de acessibilidade (rampa extremamente íngreme);
- Pias em altura imprópria para a idade das crianças (muito alta – as crianças não alcançam) – sobem em bancos para utilizar;
- Janelas sem grade ou telas – fazendo fundo para uma ribanceira;
- Falta de caída da área de chuveiro (água escorre pelo banheiro);

Conforme fotos anexas:



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
ESTADO DO PARANÁ




RUA SUBESTAÇÃO DE ENOLOGIA, 2008 - CEP 83601-450 - CAMPO LARGO - PARANÁ
FONE: (41) 3392-1717

E-mail: cmcampolargo@cmcampolargo.pr.gov.br
Home page: www.campolargo.pr.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
ESTADO DO PARANÁ



As irregularidades ora apontadas além de comprometer o bom andamento da unidade educacional, compromete a segurança e coloca as crianças em risco iminente. Motivo pelo qual, medidas urgentes devem ser tomadas.

2. REQUERIMENTO

Desta forma, com base no todo exposto, após aprovação pelos nobres colegas desta Casa de Leis, solicito ao Poder Executivo Municipal que viabilize o atendimento de tal solicitação **COM A MÁXIMA URGÊNCIA**, que objetiva preservar a vida e garantir a segurança das crianças e funcionários do CMEI Gente Miúda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Memorando nº 60/2022

Campo Largo, 03 de maio de 2022.

Prezado Senhor

Assunto: Pedido de providências CMEI Gente Miúda

A Secretaria Municipal de Educação informa que os itens: Vazamento de esgoto a céu aberto, falta de acessibilidade (rampada com decline acentuado), pias em altura imprópria e falta de caíada da área do chuveiro serão comunicados ao Departamento de Engenharia e ao Engenheiro Cesar Augusto Franco responsável pela obra do CMEI para que ele possa notificar a empresa e tomar as devidas providências para sanar esses problemas.

Informamos também que as grades das janelas já foram instaladas e já foi solicitado ao Departamento de Engenharia um projeto para instalar um alambrado na parte de trás do CMEI.

Quanto a questão do parquinho informamos que a direção do CMEI será orientada a retirar o parquinho de perto do acondicionamento de gás e achar um local mais adequado para ele já que o parquinho é móvel.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para mais esclarecimentos e aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e consideração.



Atenciosamente
MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO
Assinado Digitalmente por:
DOROTEA APARECIDA
MERCHIORI STOCO
404.762.519-15
03/05/2022 11:08:15
Dorotea Aparecida Merchiori Stoco
Secretaria da Educação

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 03/05/2022 ÀS 11:08:15 POR DOROTEA APARECIDA MERCHIORI STOCO PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR <https://atende.net/p/271375e84e5>



Ilmo Senhor
Sargento Leandro